

Handläggare

Marzanna Dabrowska

08-508 28 789

marzanna.dabrowska@stockholm.se

Brf Tången 9

Hornsgatan 151

117 34 STOCKHOLM

Bekräftelse på inkomna mätresultat och avslut av ärende

Miljöförvaltningen har mottagit resultaten av mätningar av radon i fastigheten TÅNGEN 9 tillhörande BRf TÅNGEN 9.

Resultaten är lägre än riktvärdet 200 Bq/m³ och tillräckligt antal mätningar har utförts i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Ärendet kommer därför att avslutas.

Miljöförvaltningen vill informera dig om att dessa värden kommer att visas i vår e-tjänst, där allmänheten kan inhämta information om utförda radonmätningar i staden. Se www.stockholm.se/radon.

I två fall mätningen inte erhållit ett årsmedelvärde och dessa värden inte kommer att visas i vår e-tjänst.

Om det sker förändringar i fastigheten, som kan påverka ventilationsflödena i större omfattning, bör radonmätningar utföras på nytt. I annat fall bör radongashalten i dina fastigheter kontrolleras med ungefär 10 års mellanrum i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning.

Miljöförvaltningen

Tekniska nämndhuset

Fleminggatan 4

Box 8136, 104 20 Stockholm

Telefon 08-508 28 800

miljoforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se/miljoforvaltningen